



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.89.2024.BW

Koszalin, dnia 05.06.2024 r.

Oścak
[Signature]

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| URZĄD MIEJSKI w MIELNIE | |
| Referat Organizacyjno-Administracyjny | |
| WPLYNĘŁO | |
| Data | 10.06.2024 |
| | zał. |
| Nr NK/REJ | <i>[Signature]</i> |
| | podpis |

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, a także art. 397 ust. 3 pkt 2a, art. 400 ust. 1, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311),
- art. 104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j.),

udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Spółce Moda Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie, na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zabudowanego terenu obejmującego działki 867/5; 867/6; 867/8; 867/9; 11/6 i 8/15 obr. Mielno, gm. Mielno, powiat Koszalin poprzez istniejący wylot W1 do rowu JA (cieku Uniesta), zlokalizowanego na działce 444/1 obr. Mielno, gm. Mielno, powiat Koszalin, z powierzchni:

- zlewni rzeczywistej: 1,77 ha;
- zlewni zredukowanej: 0,97 ha;

w ilości $Q_{maxs} = 0,0318 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{maxh} = 114,48 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śr.roc.}} = 6\,444,97 \text{ m}^3/\text{rok}$, zapewniając że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne $\leq 100 \text{ mg/l}$
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$

Współrzędne istniejącego wylotu W1 w układzie PL-ETRF2000: X – 6014633,50; Y – 5568508,23.

Określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 286,00 zł.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. Eksploatacji urządzeń zgodnie z pozwoleniem, operatem wodnoprawnym, warunkami uzgodnień i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
2. Utrzymywania urządzeń umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym, w tym wykonywanie bieżącej konserwacji i okresowego czyszczenia prawego brzegu rowu JA (cieku Uniesta), na odcinku przyległym do działek nr 867/8 i 867/9 w taki sposób, aby rów był w dobrym stanie technicznym.
3. Dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

4. Zapobieżenia, szczególnie w trakcie wymiany lub czyszczenia układu oczyszczania, przedostawaniem się zanieczyszczeń z separatora do środowiska.
5. Systematycznego (zgodnie z założeniami technologicznymi oraz instrukcjami/DTR urządzeń) usuwania, nagromadzonych w separatorze odpadów oraz przekazywania ich do unieszkodliwiania; czynności te należy zlecać podmiotom posiadającym stosowne uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
6. Usuwania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich.
7. Niezwłocznego podjęcia działań w przypadku wystąpienia awarii.
8. Każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia.

Pozwolenia udziela się na okres 30 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony w dniu 22.03.2024r. przez Łukasza Ilkiewicza, działającego na rzecz i w imieniu spółki Moda Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie. Do wniosku dołączono jeden egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego w marcu 2024r. przez mgr inż. Łukasza Ilkiewicza w wersji papierowej, a także na elektronicznym nośniku danych, oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłat.

Po sprawdzeniu kompletności złożonego wniosku Organ pismem z dnia 29.03.2024 r. na podstawie art. 64 §2 oraz art. 122c §2 Kpa wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 18.04.2024 r. Wnioskodawca dokonał stosownych uzupełnień.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów Organ pismem z dnia 24.04.2024 r. na podstawie art. 61 Kpa oraz w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne, zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego jak również w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w oparciu o art. 10 Kpa, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W trakcie prowadzonego postępowania Pełnomocnik pismem z dnia 09.05.2024r. oraz 20.05.2024 r. doprecyzował zapisy operatu wodnoprawnego.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest zachowanie ciągłości odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu parkingu, dróg dojazdowych, trawników oraz dachu budynku, zlokalizowanych na działkach nr 867/5, 867/6, 867/8, 867/9, 11/6 i 8/15 do rowu JA (cieku Uniesta). Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu poprzez wpusty kanalizacyjne, a wody opadowe z dachu poprzez rury spustowe, kierowane są do studni kanalizacyjnej, a następnie poprzez system przewodów kanalizacyjnych kierowane do separatora substancji ropopochodnych. Po podczyszczeniu w separatorze ECOII NG 50/6,0 o przepustowości nominalnej 50 dm³/s, maksymalnej 150 dm³/s i pojemności osadnika 6000 dm³ wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez istniejący wylot W1 o średnicy Dn316mm, zlokalizowany na działce nr 444/1 obr. Mielno, gm. Mielno, do rowu JA (cieku Uniesta). Rów ten stanowi własność Gminy Mielno i na docinku przylegającym do działki 867/8 i 867/9 obr. Mielno posiada szerokość dna ok. 1,0 m i głębokości ok. 1,5 m. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego przedmiotowy rów jest w dobrym stanie technicznym, wymagającym jedynie przeprowadzenia wycinki traw porastających zbocza rowu i będzie gwarantował prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek objętych niniejszym pozwoleniem.

Teren opracowania znajduje się na obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w związku z tym Organ uzgodnił z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie projekt niniejszej decyzji w drodze postanowienia z dnia 4 czerwca 2024 r., znak: GPG-I.5010.8.5.24.MS (4) na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 960 ze zm.).

Wzrostki, objęte niniejszą decyzją znajdują się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) w obszarze GW60009, która charakteryzuje się dobrym potencjałem ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dopuszczalnego i ogólnie złym stanem wód. Celem środowiskowym dla tej JCWPd są dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wód podziemnych.

Teren niniejszego przedsięwzięcia znajduje się na obszarach chronionych, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Koszaliński Pas Nadmorski. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego przedmiotowa usługa nie będzie miała wpływu na obszary chronione i nie spowoduje pogorszenia ich stanu.

Postępowanie w przypadku awarii

W przypadku wystąpienia awarii w pracy separatora i osadnika należy nie dopuścić do przedostania się produktów ropopochodnych do odbiornika i zastosować odpowiednie maty sorpcyjne. Awarie należy usuwać bezzwłocznie; w okresach deszczowych – do 24 godzin, w okresach bezdeszczowych – do 7 dni, w okresach wzmożonych opadów lub roztopów do usunięcia awarii należy przystąpić natychmiast.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 286,00 zł, zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Odpowiedzialność za treść, obliczenia oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
4. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



[Handwritten signature]
Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie

Otrzymują:

1. Łukasz Ilkiewicz
2. Gmina Mielno
ul. Bolesław Chrobrego 10, 76-032 Mielno

Do wiadomości:

- ① Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno – z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie.
2. PGW WP RZGW w Szczecinie RZI + RFF
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin – decyzja z klauzulą ostateczności
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie ZUO – skan decyzji
4. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie - a/a