



GMINA MIELNO

RZP.271.03.2020

Mielno, 13 lutego 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RZP.271.03.2020 pod nazwą: **Połączenie tras rowerowych w centrum Mielna**, wpłynęły pytania dotyczące SIWZ od Wykonawców. Poniżej przedstawiamy treść pytań oraz odpowiedź.

Pytanie 1. *W nawiązaniu do zapisu w specyfikacji technicznej prosimy o odpowiedź jak należy wyliczyć wykonanie nasypów i wykopów pod konstrukcją ciągu pieszo – rowerowego w świetle zapisów:*

dot. nasypów str. 31 SST „Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu, przy nasypie o wysokości do 2,00 m powinna wynosić $Is \geq 0,97$.”

oraz zapisu dot. wykopów str. 27 SST „Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinny spełniać wymagani, dotyczące nominalnej wartości wskaźnika (Is), podanego w tablicy 1. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is , podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntu rodzimego, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.”

Biorąc pod uwagę te dwa zapisy czy w razie nie uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia czy doprowadzenie gruntu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia będzie traktowane jako roboty dodatkowe, i czy Wykonawca ma ująć koszty ew. wymiany gruntu, aby otrzymać odpowiedni wskaźnik zagęszczenia w ofercie przetargowej.

Odpowiedź. Ewentualną konieczność wykonania dodatkowego zagęszczenia gruntu, z uwagi na niemożliwość uzyskania założonego przez Projektanta zagęszczenia gruntu rodzimego, zamawiający uzna za roboty dodatkowe. W związku z tym nie należy takich robót wyceniać z góry w ofercie.

Pytanie 2. *W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?*

Odpowiedź: Przedmiar stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia jako element dokumentacji projektowej. Zamawiający nie będzie wykorzystywał przedmiaru przy realizacji projektu (po zakończeniu oceny ofert).

Pytanie 3. Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź: Każdy taki przypadek należy traktować indywidualnie. Cena ryczałtowa powinna obejmować wykonanie kompletnego obiektu, którego dotyczy zamówienie.


Pytanie 4. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Tak.

Z wyrazami szacunku


BURMISTEŻ
Olga Roszak-Pezala