Oprawa typu LED. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP68, IK08. Barwa światła 4000K, Moc 16,2W, strumień świetlny 1260lm. Oprawa montowana bezpośrednio na stuple stalowym, zabudowanym na prefabrykowanym fundamencie, o wysokości 6,0m.

Oprawa typu LED. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP66, IK09. Barwa światła 4000K, Moc 130W, strumień świetlny 20605lm. Oprawa montowana bezpośrednio na stuple stalowym, zabudowanym na prefabrykowanym fundamencie, o wysokości 6,0m.

Oprawa typu LED. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP68, IK08. Barwa światła 4000K, Moc 16,2W, strumień świetlny 1260lm. Oprawa montowana bezpośrednio na stuple stalowym, zabudowanym na prefabrykowanym fundamencie, o wysokości 6,0m.

Oprawa typu LED. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP66, IK08. Barwa światła 4000K, Moc 94W, strumień świetlny 12509lm. Oprawa montowana bezpośrednio na stuple stalowym, zabudowanym na prefabrykowanym fundamencie, o wysokości 6,0m.

Oprawa typu LED (Reflektor). Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP66, IK08. Barwa światła 4000K, Moc 77W, strumień świetlny 10525lm. Oprawa montowana na stuple wiaty peronowej.

Oprawa typu LED. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP66, IK08. Barwa światła 4000K, Moc 15W, strumień świetlny 1142lm. Oprawa w postaci 1 m stupka.

- Kabel/instalacja do usunięcia
- Projektowana linia kablowa,ziemna niskiego napięcia 0,6/1kV
- Mufa kablowa rozgałęźna
- Oprawa oświetleniowa istniejąca do przeniesienia
- Projektowana kamera zewnetrzna Bullet z mikrokontrolerem
- Wysokoefektywny globinik tubowy 15W w obudowie IP65
- Linia kablowa, ziemna teletechniczna (kanalizacja teletechniczna)
- Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa
- Rura osłonowa (uwaga: pod projektowe jakie, ujęto) stosować rury odporne globalnie o dużej sztywności

Przełożenie trasy kabli teletechnicznych (demontaż istniejących linii budowa nowych kabli teletechnicznych)

Zmiana lokalizacji studni kablowej teletechnicznej (6 otworowa kanalizacja teletechniczna)

Uniezymienie słupa teletechnicznego

Rura osłonowa RHDPE Ø110 dwudzielna

Uniezymienie studni teletechnicznej

Rura ochronna RHDPE 110

Mufa kablowa przelotowa typu SMH4 16-50

Istniejący słup oświetleniowy (zmiana lokalizacji)

Linia kablowa ziemna przeznaczona do demontażu

Linia kablowa niskiego napięcia typu YAKY 4x35mm

Linie kablowe: 1x (YKYżo 3x2,5) - zasilania opraw oświetleniowych oraz urządzeń monitoringu. 2x (YKYżo 5x6) - zasilania szaf sterujących oświetleniem zewnętrznym SOU1 i SOU2 1x (YKYżo 5x16) - zasilania rozdzielnicy głównej RG budynku dworca

Szafa sterująca oświetleniem zewnętrznym SOU1

Szafa sterująca oświetleniem zewnętrznym SOU2

Projektowane złącze kablowe budynku ZKP

Linie kablowe: 4x (YKYżo 3x2,5) - zasilania opraw oświetleniowych oraz urządzeń infoirmacji, sonitoringu oraz systemu wypozyczania rowerów

Rura ochronna RHDPE-k 75

Linie kablowe: 2x (YKYżo 3x2,5) - zasilania opraw oświetleniowych oraz urządzeń infoirmacji, monitoringu

Linia kablowa ziemna przeznaczona do demontażu

Linie kablowe: 8x (YKYżo 3x2,5) - zasilania opraw oświetleniowych oraz urządzeń monitoringu.

Rura ochronna RHDPEp 75

Linie kablowe: 3x (YKYżo 3x2,5) - zasilania opraw oświetleniowych.

Linie kablowe: 2x (YKYżo 3x2,5 - zasilania opraw oświetleniowych.

Linia kablowa YKYżo 3x4 - zasilania opraw oświetleniowych.

Kanalizacja kablowa pod przejazdem tramwajowym

Rura osłonowa RHDPE Ø110 dwudzielna

Lokalizacja komory technologicznej

Projektowe odwodnienie liniowe

Nowo-projektowana studnia teletechniczna SK-1 (planowane miejsce połączenia kabli teletechnicznych)

Przekłenie trasy kabli teletechnicznych (przekłenie linii do nowo-projektowanej studni SK-1)

Nowo-projektowany odcinek linii teletechnicznej

MAPA ORIENTACYJNA 1:1000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Mielno, dz. 325/9 – główna
obręb: 0005 Mielno
jedn. ewid.:220805_4 Mielno
powiat: koszaliński
województwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad'86

Kierownik robót: Paweł Dziuk
numer uprawnień: 22315 (1,3)

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej: nr ewid.: GK.6640.1364.2018
(znak, nazwisko, nr i zakres upr. zaw.)

Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1.mapy zasadniczej w skali 1:500, pozyskanej z PODGiK w Koszalinie **sekcja 5,5B,5N,5A, 5,5B,5N,5J, 5,5B,5N,5K, 5,5B,5N,5L,**
2. danych branżowych -zakres uzbrojenia terenu-
3. pomiaru sytuacyjno wysokościowego inwentaryzacyjnego -zakres pomiaru- innych obiektów własnościowych przez projektanta-
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu -zagospodarowania przestrzennego (linia rozgraniczająca, linie regulacyjne, osie ulic)

Metoda sporządzenia mapy: Mapa wykonana z wykorzystaniem istniejących danych cyfrowych oraz pomiaru bezpośredniego

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 322.214–1015, 322.214–1061, 322.214–254, 322.214–1019, 322.214–1198, 322.214–1070, 322.214–1199

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych Według stanu PODGiK w Koszalinie z dnia 25.10.2018 r.

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

Nazwa pliku	Wielkość	data
GK_6640_1364_2018.dxf	11981 kb	06.11.2018 r.

Informacje dodatkowe:
1. Zakres sytuacyjno
2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem MAC z dnia 2.11.2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasad.
3. Mapa nadaje się do celów projektowych z zakresie aktualizacji
4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wykreśleniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5. Na wykluczo się istnieniu w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Służebności gruntowe: Służebności gruntowych nie ustalono.

Data opracowania mapy: 06.11.2018 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

EC INDUSTRIA

Nazwa:	Budowa budynku Centrum Przesiadkowego z kioskiem i wiatą, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 325/11
Inwestor:	Gmina Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Adres:	Mielno, dz.nr ewid. 325/11, 280/17, 780, 325/2; fragment dz. nr ewid 863/2, 278/2, 37/3, 325,9

	Nazwisko Specjalność	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował:	inż. Mariusz Kosiorz specjalność instalacje elektryczne	upr. nr 585/01	
Projektował:	inż. Bolesław Kusiak specjalność instalacje telekomunikacyjne	upr. nr 1759/99/U	
Sprawdził:	mgr inż. Witold Pierz specjalność instalacje elektryczne	upr. nr 984/05	

Tytuł: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data:	Branża:	Faza:	Format:	Skala:	Nr rysunku:
Październik 2019	Elektryczna	Proj. wykonawczy		1:500	EZ-01

Opracowanie chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.