

BILANS MOCY

Lp.	Nazwa odbiornika energii elektrycznej	Uwagi	Moc zainstalowana kW	Współczynnik mocy $\cos\varphi$	Współczynnik zapotrzebowania kz	Moc szczytowa			Prąd A
						czynna kW	bierna kVar	pozorna kVA	
1.	Gniazda ogólnoużytkowe		6,80	0,90	0,15	1,02	0,49	1,13	1,64
2.	Gniazda wydzielone		3,60	0,97	0,60	2,16	0,54	2,23	3,21
3.	Oprawy oświetleniowe wewnętrzne		0,67	0,95	0,70	0,47	0,15	0,49	0,71
4.	Oprawy oświetleniowe zewnętrzne		3,40	0,95	0,60	2,04	0,67	2,15	3,10
5.	Systemy słaboprądowe		4,30	0,95	0,95	4,09	1,34	4,30	6,21
6.	Kurtyny powietrzne		0,20	0,93	0,0,75	0,20	0,08	0,22	0,31
7.	Gniazda siłowe		18,00	0,93	0,20	3,60	1,42	3,87	5,59
8.	Urządzenia technologii wentylacyjnej		6,92	0,85	1,00	6,92	4,29	8,14	11,75
9.	Wypusty dachowe		0,01	0,97	0,70	0,01	0,00	0,01	0,01
10.	Urządzenia sanitarne		0,56	0,93	0,40	0,23	0,09	0,24	0,35
11.	Urządzenia elektryczne dworca		2,10	0,97	0,80	1,68	0,42	1,73	2,50
12.	Grzejniki elektryczne		6,20	0,97	0,70	4,34	1,09	4,47	6,46
Suma			52,8	0,92	0,51	26,7	10,6	29,0	41,8