



Przekrój C – C
1:50

LEGENDA:

	ELEMENTY ŻELBETOWE
--	--------------------

LISTA POZYCJI OBLICZENIOWYCH:

P1-zb 1	Żelbetowa płyta fundamentowa gr. 40 cm
B1/B2	Belka wieńcząca IPE140 – Stal S355
P1	Płatwie IPE140 – Stal S355
R3	Rygle IPE220 – Stal S355
S1	Słupy główne SHS120*80 – Stal S355
SA1	Słupki attyki SHS80*80 – Stal S355
ST4/ST5/ST6	Stężenia attyki ROD15 – Stal S235
STS1/STS2	Stężenia ścienne ROD15 – Stal S235

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

BETON : C25/30

– grubość otuliny 30 mm

– maksymalna wartość w/c = 0,6

– minimalna zawartość cementu = 280 kg/m³

– klasa ekspozycji XC3

STAL ZBROJENIOWA : AIII–N

STAL KONSTRUKCYJNA: S235, S355

POZIOM PORÓWNAWCZY:

0,00 = 4,20 m n.p.m.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE PROFILI STAŁOWYCH							
POZYCJA	PROFIL	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	Masa	Masa 1 el.	Masa
–	–	–	[szt]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]
S1–5	SHS120*8	S355	30	3,40	27,60	93,84	2815,2
R1–3	IPE220	S335	14	7,78	26,20	203,84	2853,7
P1	IPE140	S355	16	2,15	12,90	27,67	442,7
P2	IPE140	S355	24	1,97	12,90	25,41	609,9
P3	IPE140	S355	16	2,12	12,90	27,35	437,6
B2	IPE140	S355	2	7,72	12,90	99,59	199,2
B1	IPE140	S355	4	2,12	12,90	27,35	109,4
B4	IPE140	S355	6	1,91	12,90	24,64	147,8
B3	IPE140	S355	4	2,06	12,90	26,57	106,3
SA2	SHS80*8	S355	7	0,28	17,50	4,92	34,4
SA3	SHS80*8	S355	2	0,57	17,50	9,98	20,0
SA4	SHS80*8	S355	2	0,58	17,50	10,15	20,3
SA5	SHS80*8	S355	2	0,70	17,50	12,25	24,5
SA6	SHS80*8	S355	2	0,71	17,50	12,43	24,9
SA7	SHS80*8	S355	2	0,84	17,50	14,70	29,4
SA8	SHS80*8	S355	2	0,85	17,50	14,88	29,8
SA9	SHS80*8	S355	2	0,97	17,50	16,98	34,0
SA10	SHS80*8	S355	2	0,98	17,50	17,15	34,3
SA14	SHS80*8	S355	2	1,10	17,50	19,25	38,5
SA11	SHS80*8	S355	2	1,11	17,50	19,43	38,9
SA1	SHS80*8	S355	9	1,24	17,50	21,70	195,3
SA13	SHS80*8	S355	2	1,25	17,50	21,88	43,8
STS1	RD20*4	S235	4	4,28	1,58	6,76	27,0
STS2	RD20*4	S235	2	4,86	1,58	7,68	15,4
ST1	RD20*4	S235	2	1,08	1,58	1,71	3,4
ST2	RD20*4	S235	4	0,90	1,58	1,42	5,7
ST3	RD20*4	S235	6	0,70	1,58	1,11	6,6
ST4	RD20*4	S235	2	1,46	1,58	2,31	4,6
ST5	RD20*4	S235	4	1,32	1,58	2,09	8,3
ST6	RD20*4	S235	6	1,18	1,58	1,86	11,2
Masa całkowita [kg]						9209,1	
Masa całkowita [t]						9,2	

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z ODNOŚNYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM, NALEŻY WYJAŚNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI
3. UKŁAD PROWADZENIA INSTALACJI WG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH I BRANŻOWYCH W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. POZOSTAŁE NIEUŚĆIŚLONE KWESTIE TECHNICZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ POLSKIMI NORMAMI
5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE, A TAKŻE ODBIÓR ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB DO TEGO UPRAWNIONYCH
6. MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONAWSTWA POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY LUB ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
7. RYSUNKI PRZEDŁOŻONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE SĄ DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ, JAKIEKOLWIEK ODSTĘPSTWA OD TEJ DOKUMENTACJI MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE

Nazwa:	Budowa budynku Centrum Przesiadkowego z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 325/11 w ramach zadania pod nazwą "Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie"				
Inwestor:	Gmina Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno				
Adres:	Mielno, dz. nr ewid. 325/11 obręb Mielno, j. ewid. Mielno				
Wykonawca:	EC INDUSTRIA				
NAZWISKO / NR UPRAWNIENI			DATA	PODPIS	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Holwek UPR. NR LOD/1741/PWOK/11		10-2019		
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Wieczorek UPR. NR 67/91/WŁ		10-2019		
Opracowała:	mgr inż. Karolina Duńska				
Tytuł:	PRZEKRÓJ C-C				
Data: 10-2019	Branża: Konstrukcyjna	Faza: Projekt wykonawczy	Format: 420x297	Nr rysunku: K-07	Skala: 1:50