


UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ RZĘDĄ UŁOŻENIA ISTN. WODOCIĄGU DN100
- PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBIUŻENIACH DO ISTN. UZBROJENIA PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD NADZOREM ICH UŻYTKOWNIKÓW – PRZEKOPY KONTROLNE
- PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT TEREN POZA DZIAŁKAMI INWESTYCJI NALEŻY PRZYWRÓCIĆ DO STANU PIERWOTNEGO

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO m.n.p.m.	4,16	3,50	4,34	4,18	4,15	4,10	4,15	4,15	4,25	4,25	4,15	4,10			
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO m.n.p.m.				4,09	4,11	4,11	4,16	4,16	4,14	4,14	4,12	4,18			
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU m.n.p.m.	2,61			2,84	2,865	2,87	2,92	2,92	2,93	2,935	2,96	2,98			
ZACŁĘBIENIE OSI [m]	1,55			1,25	1,245	1,24	1,24	1,24	1,21	1,205	1,16	1,20			
ŚREDNICA RUROCIĄGU [mm]		Ø110x6,6 PE100 SDR17 L=72,1 m										Ø50x3 PE100 L=10,84 m			
DŁUGOŚĆ I SPADEK KANAŁU [m, %]		i=0,45%											L=8,91		
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	51,47	51,47	5,60	57,07	58,06	10,50	68,56	69,71	71,65	72,09	73,75	75,55	77,38	82,93

0,00		ø90x5,4 / DN80	1,25	2,84	4,09	4,18
2,00			1,23	2,86	4,09	4,18

				
Nazwa:	Budowa budynku Centrum Przesiadkowego z kioskiem i wiatłą, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 325/11			
Investor:	Gmina Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno			
Adres:	Mielno, dz.nr ewid. 325/11			
Projektant:	Nazwisko Specjalność	Nr uprawnień:		Podpis
Projektował:	mgr inż. Mirosław Wyderka upr. do proj. w specjalności sanitarnej	SLK/2776/PWOS/09		
Sprawdził:	mgr inż. Lidia Wyderka upr. do proj. w specjalności sanitarnej	SLK/4943/POOS/13		
Opracował				
Tytuł:	PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODY I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY			
Data: pożądany 2019	Branża: Sanitarna	Faza: Proj. budowlany	Format: A3	Skala: 1:500/100
				Nr rysunku: S-02
Opracowanie chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.				