



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KOSZALINIE
Ulica Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin tel. 094 342-40-85, fax. 094 342-53-57

Koszalin, 28 marca 2023r.

HK.9020.2.19.2023

Urząd Miejski w Mielnie
Burmistrz Mielna
Olga Roszak - Pezała
ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), przekazuje ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Mielno.

Obejmuje ona dane za rok 2022r.

W ocenie zawarto informacje wynikające z zapisów §23 ust.2 cytowanego powyżej rozporządzenia.

Anna
Horowska-
Staszek; PSSE
w Koszalinie

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Horowska-
Staszek; PSSE w
Koszalinie
Data: 2023.03.28
10:32:23 +02'00'

Otrzymują:

1. Adresat
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
2. aa



Ocena sezonowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Mielno za 2022r.

W gminie i mieście Mielno za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiedzialne jest Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie przy ulicy gen. Stanisława Maczka 44. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest przez wodociąg zlokalizowany w Łazach oraz poprzez magistralę Mostowo - Gąski, gdzie woda kupowana jest od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. Zarządca realizował obowiązek kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do badań pobrał w sumie 18 próbek wody (jedna z zaplanowanych próbek wody nie została wykonana), analiza laboratoryjna wykonywała była przez Laboratorium Badawcze ARQUES Sp. z o. o. Centrum Szkoleniowo-Badawcze w Chodzieży przy ul. Mostowej 9, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji (Nr AB 1539).

Wydajność wodociągu w Łazach zakwalifikowano w przedziale pomiędzy 101 - 1000m³/d. Ilość zakupionej i dostarczonej wody dla konsumentów na terenie gminy Mielno wynosi 1272,47 m³/d, czyli kwalifikuje się w przedziale od 1001 - 10000 m³/dobę. Gmina Mielno jest miejscowością nadmorską, gdzie prowadzona jest działalność głównie sezonowa, w związku z czym zapotrzebowanie na wodę do spożycia jest największa w okresie od czerwca do sierpnia. W pozostałych miesiącach wydajność wodociągu zdecydowanie maleje.

Liczba zaopatrywanej ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w gminie i mieście Mielno wynosi 5000 stałych mieszkańców oraz dodatkowo osoby przyjezdne (turyści). Całkowita liczba ludności zaopatrywana przez gminę Mielno nie została wskazana przez zarządcę wodociągu. Jednakże z prowadzonego nadzoru przez inspekcję sanitarną wnioskuje się, że różnica jest istotna, ze względu na działalność sezonową jaka jest prowadzona na terenie miasta i gminy Mielno.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, realizowane jest tylko z ujęć głębinowych, gdzie woda surowa poddawana jest procesom uzdatniania, polegającym na odżelazianiu, odmanganianiu oraz napowietrzaniu. Ujmowana woda nie jest poddawana procesom stałego chlorowania, gdyż jej skład jest ustabilizowany i nie wykazuje przekroczeń mikrobiologicznych.

Ujęcia wody w Łazach przy, których usytuowana jest stacja uzdatniania wody, posiadają wydzielone strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej. Teren jest ogrodzony, oznakowany. Pod nadzorem zarządcy są również dwa zbiorniki retencyjne w Łazach i Mielnie oraz komora zasuw w Mielniku.

Zarządca wodociągu, Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie, przedłożył Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie do uzgodnienia harmonogram badań jakości wody dostarczanej konsumentom na terenie gm. Mielno na rok 2022. Pobór próbek wody zarządca zrealizował zgodnie z planem.



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KOSZALINIE
Ulica Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin tel. 094 342-40-85, fax. 094 342-53-57

Zakres badań oraz częstotliwość poborów próbek wody, w ramach wewnętrznej kontroli na terenie miasta i gminy Mielno nie uległa zmniejszeniu ani zwiększeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie dokonał poboru próbki wody do badania laboratoryjnego w związku z wystąpieniem podejrzenia zatrucia pokarmowego na terenie jednego z ośrodków w pasie nadmorskim. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Analizując jakość wody za rok 2022 nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze. Zarządca wodociągu w ciągu roku nie zgłaszał awarii i modernizacji sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wszczynał postępowań na poprawę jakości wody oraz nie odnotował przekroczeń w zakresie mikrobiologicznym czy też fizykochemicznym na terenie miasta i gminy Mielno w okresie sprawozdawczym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie na podstawie analizy prowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że woda dostarczana konsumentom na terenie miasta i gminy Mielno w roku 2022, spełniała wymagania dla obowiązujących norm. W związku z czym była bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Zarządca wywiązał się z obowiązku zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. Z 2020r. poz.2028) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

